

28/29 01 2016

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Зајечару
09/12/2 Број: 217-1-15/16
Дана: 15.01.2016.год.
ЗАЈЕЧАР
/Д.Р./

ФАБРИКА МЕРНИХ ТРАНСФОРМАТОРА ЗАЈЕЧАР А.Д.
Зајечар, Звездански пут бб

ВЕЗА: Ваш захтев, заведен у МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Зајечару
дана 14.01.2016. године

ПРЕДМЕТ: Достава услова израде урбанистичког пројекта за доградњу неколико
објеката у кругу Фабрике мерних трансформатора Зајечар А.Д., на к.п бр. 8180/2
КО Звездан

У вези Вашег Захтева, заведеног дана 14.01.2016. године за добијање услова за
израду урбанистичког пројекта за доградњу неколико објеката (доградња хале 2,
доградња хале 4, доградња новог паркинга са соларном надстрешницом, доградња
вишефункционалног помоћног објекта и реконструкција постојећег паркинга и
изградња соларних надстрешница), на к.п. бр. 8180/2 КО Звездан, при изради
планских докумената, поред услова прописаних законом који уређује област
градње и уређење простора, поребно је да плански документ садржи:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који
обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара
- 2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и
зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене
- 3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објекта
- 4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и
експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно
одвајање
- 5) могућности евакуације и спасавања људи.

При изради пројектне документације потребно је придржавати се одредби Закона о
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и бр. 20/2015), Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр.
54/2015), Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење