

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/10 од 19.06.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„Поштовани,

захваљујем се за све претходне одговоре на питања која смо поставили за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, а као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следеће питање:

1. Да ли ће се прихватити да се понуди под који је од другог дрвета, а не храста како је написано у предмеру и обрасцу о произвођачима материјала и опреме? Под који можемо да понудимо је изузетног квалитета и чврстина по Бринелу је иста или већа него код храста.“

Одговор на поставено питање: Наручилац неће прихватити одступање од пројекта ,односно од пројектованих материјала и опреме

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић