

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656
Начелник Градске управе, 019/444-659
Централа: 019/444-600, 421-199
Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1
19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/11 од 21.06.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„Поштовани,

за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следеће питање:

1. У обрасцу XIII, позиција XV2 i VIII2, Equitone фибер цементне плоче (панели), тип Pictura, наведено је да је модул еластичности 12,00 N/mm², док је у техничком листу произвођача наведено да је исти 17,00 N/mm. Претпостављамо да се ради о техничкој грешци приликом састављања обрасца, те Вас молимо за сагласност на исправку.“

Одговор на поставено питање: Što se tice dole postavljenog pitanja nema nikve tehnicke greske modul elasticnosti za fiber cementne fasadne ploce Equitone tip Pictura je 12 N/mm².

„ у оквиру позиције VII1 i II1, у обрасцу XIII о произвођачима материјала и опреме, захтеван је укупан коефицијенат проласка топлоте (сходно правилнику ЕЕ) од 1,50 wK/m² за цео склоп фасадне столарије, док је за стакло захтевано 1,10-1,30 и за оквир 1,50-1,60. Да ли ће се прихватити столарија која испуњава захтевани коефицијент 1,50 за целу конструкцију, а има вредности стакла и оквира мало изнад вредности које су назначене у захтеваним техничким карактеристикама?“

Одговор на поставено питање:Ne, treba da se ispoštuje trazeni zahtev za koeficijent prolaska toplote posebno za staklo i posebno za okvir, posto je to u skladu sa zahtevima i smernicama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић