

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/12 од 24.06.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„ Poštovani,

Ovim putem Vas molimo, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Kako je Naručilac u poziciji VI3 jasno precizirao tip sportskog parketa koji mora da zadovolji navodeći BOEN singleflex ili ekvivalentno, kao i naveo koje sve sertifikate i standarde sportski parket treba da zadovolji, a pri tome insistira da to bude HRAST-ov parket, smatramo da je Naručilac ovime ograničio sve potencijalne ponudjace i ugrozio načelo ravnopravnosti i konkurencije ZJN. Ovo tvrdimo iz sledećih razloga:

- razumemo zelju i podržavamo zelju da Naručioca da dobije kvalitetan i sertifikovan pod, ali skrećemo pažnju da BOEN kao proizvođač ne poseduje IHF sertifikat. U to se možete uveriti na sajtu IHF organizacije preko linka [http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/43233 List%20of%20floor%20manufacturers%20with%20the%20IHF%20certification%20new.pdf](http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/43233>List%20of%20floor%20manufacturers%20with%20the%20IHF%20certification%20new.pdf).

Samim time nije moguće ispuniti ovaj uslov konkursne dokumentacije, pa ne razumemo na insistiranju hrastovog BOEN parketa, kada kao sto vidite iz liste postoje mnogi proizvođači koji poseduju sve tražene sertifikate a rade druge vrste drveta. Takodje, te druge vrste drveta su po Brinelovoj skali tvrdoće daleko ispred hrasta, te insistiranje na hrastu kao tvrdom drvetu nije opravdano. Istovremeno, hrast nema odgovarajuću elastičnost za sportske podove i samim time je po pokazateljima iz EN standarda medju lošijim tipom sportskog parketa. Sve ovo je lako utvrditi putem sajta FIBA, IHF, proizvođača parketa, ugrađenih podova u Srbiji i svetu. Iz toga jos jednom skrećemo pažnju da ne razumemo zelju Naručioca i insistiranje na hrastovom parketu, kada može dobiti kvalitetnije podove koji pri tome poseduju FIBA sertifikat, IHF sertifikat, EN 14904 standard. Molimo Naručioca da omogući da se ponudi I druga vrsta parketa koji pri tome zadovoljava Brinelovu skalu, kao i sve tražene sertifikate. Da li je moguće ponuditi drugu vrstu (bukva, jasen) parketa sa svim traženim sertifikatima?

Molimo Vas, za odgovor u skladu sa ZJN, kako bi adekvatno mogli da spremimo ponudu i kako bi poštovali sve članove Zakona o javnim nabavkama.“

Одговор на поставено питање: Postovani,

sto se tice postavljenog pitanja o sportskom podu predvidjenim projektom, odabrani pod ima fibin sertifikat

Saglasni smo da se ponudi i drugi pod koji ima iste ili bolje karakteristike i ima sve trazene sertifikate, a ujedno je slicnog ili istog izgleda.

„Поштовани,

Молимо Вас да нам одговорите које је димензија степеника на којима се тражи постављање чеоне траке tapiflex staiways“

Одговор на поставено питање: Sve potrebne informacije za izradu ponude i uvid u projektnu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Zaječar

„Поштовани,

за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следеће питање:

1. Спортски дрвени под од храста, према информацији од увозника и дистрибутера и произвођача подова, пројектовани "Boen Singleflex" не поседује IHF сертификат који је назначен у обрасцу XIII. Раније смо напоменули да под који нудимо као алтернативу (који није од храста), поседује све тражене сертификате. Молимо Вас да измените документацију у овом делу, односно, да избаците захтев за поменути сертификатом, уколико остајете при захтеву за истим подом.

Одговор на поставено питање: Postovani,

sto se tice postavljenog pitanja o sportskom podu predvidjenim projektom, odabrani pod ima fibin sertifikat.

Saglasni smo da se ponudi i drugi pod koji ima iste ili bolje karakteristike i ima sve trazene sertifikate, a ujedno je slicnog ili istog izgleda.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић