

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/14 од 27.06.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„Pitanje broj: 1

„Na strani 161., pozicija 4. u opisu pozicije izrada podne obloge sportskih terena zahtevate sistem “EPDM sistem” od reciklirane gume. Prevažodno, želimo da Vam napomenemo da navedeni sistem podloge se ne izrađuje od reciklirane gume nego od EPDM granulata.

Dalje, u opisu pozicije navodite da se ploče ispituju i atestiraju u skladu sa standardom EN 1177:2008. Sugerišemo Vam da zahtevana podloga ukoliko je u pitanju sportski teren izvodi se mašinskim putem finišerom u jednom nanosu. Ona se ne sastoji i ne izvodi iz ploča koje pominjete. Standard 1177:2008 je standard za površine namenjene dečijim igralištima a ne sportskim terenima. HIC test takođe se odnosi na površine za dečija igrališta a ne za sportske terene.

Sportska podloga “EPDM siste” ispunjava standard EN 14877 koji se odnosi na sportske terene, te molimo za ispravku pozicije.“

Одговор на постављено питање:Сагласни смо на постављено питање.Подна облога спортских трена треба да буде од EPDM гранулата у складу са захтевима стандард EN14877

Pitanje broj: 2

„ Na strani 161., pozicija 5. ploče za dečije igralište mogu da ispunjavaju zahteve po standardu EN 1177 a ne po EN 1176. Standard EN 1176 se odnosi na opremu za dečija igrališta a ne na podlogu. Molimo naručioca za ispravku.“

Одговор на поставено питање:Дошло је до техничке грешке треба да стоји само стандард EN1177

Pitanje broj: 3

„Na strani 187. u poziciji 3. za navedeni tip sportskog poda zahtevate da poseduje FIBA I IHF sertifikat. Zahtevani pod ne poseduje IHF sertifikat nego samo FIBU. Molimo Naručioca za ispravku“

Одговор на поставено питање:Захтевани под не треба да има IHF стандард(нема потребе за тим)

Pitanje broj 4

„Поштовани,
Молимо Вас да нам одговорите за позицију VII7 III0 ког произвођача захтевате за Врата наставних просторија са надсветлом са медијапан плотом у алуминиском раму пошто карактеристике које сте навели у одговору у појашњењу од 26.06.2019. године у коме кажете да се достави технички лист за цела врата,није могуће испунити.Детаљним увидом на тржиште за тражена врата нема произвођача који испуњава задате критеријуме.Врата се према звучној изолацији разврставају у четири класе
специјална класа R_w више од 35 db
I класа $R_w = 30$ до 34 db

II класа $R_w = 25$ до 29 db

III класа $R_w = 20$ до 24 db

А у Вашем захтеву тражите звукоизолацију I класе(пригушење звука 50 db)
Молимо Вас да објавите произвођаче који испуњавају тражене карактеристике или измените захтев за исте.Техничким листом се не може доказати звукоизолација већ атестом акредитоване институције.“

Одговор на поставено питање:Сматрамо да врата наставних просторија са надсветлом могу да се израде из два дела и да се самим тим тражи технички лист за сама врата(која би била иста као и код наставних просторија које немају надсветло),а посебно за надсветло

Pitanje broj 5

„Да ли треба достављати целе ситуације или могу само прве и задње стране где се виде раови(због обимности ситуације).?“

Одговор на поставено питање: Уколико се у поменутих странама може закључити које групе радова су биле предмет закљученог уговора и окончане ситуације,наручилац ће прихватити исте као доказ.

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић