

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/15 од 28.06.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Ритање број 1

„Поштовани,

Молимо Вас да објавите које карактеристике треба да садржи технички лист за позицију VII7 П10 Врата наставних просторија. Обиласком локације и увидом у документацију нисмо успели да видимо у техничком опису тачан пројекат за поменути позицију, а како сте у претходном одговору нагласили да сматрате да врата наставних просторија са надсветлом могу да се израде из два дела и да се самим тим тражи технички лист за сама врата (која би била иста као и код наставних просторија које немају надсветло), а посебно за надсветло. Напомињемо и овај пут да је немогуће доказати звукоизолацију I класе (пригушење звука 50 db)

Врата се према звучној изолацији разврставају у четири класе специјална класа R_w више од 35 db

I класа $R_w = 30$ do 34 db

II класа $R_w = 25$ do 29 db

III класа $R_w = 20$ do 24 db“

Одговор на поставено питање: Потребно је доставити доказ звучне изолације само за део врата испод надсветла, који је идентичан вратима на наставним просторијама која немају надсветло

Ритање број 1

„Молимо Вас да у делу Машинске инсталације VI 1 на позицији број 6 додате количину

Одговор на поставено питање: количина је 60 кг

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић