

# ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656  
Начелник Градске управе, 019/444-659  
Централа: 019/444-600, 421-199  
Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1  
19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/6 од 17.06.2019.године

## ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„Postovani,

U Konkursnoj dokumentaciji XII образац о произвођачима материјала и опреме под редним бројем VI 5 захтевана канема вуна“NaturBoard FIT PLUS“ која треба да задовољи услове:кофицијент топлотне проводљивости 0,039W/Mk, класа реакције на опжар А1-негориви материјал,класа за дозвољено одступање од дебљине –Т2,краткорочно упијање  $W_p$  веће или једнако  $1\text{kg/m}^2$ ,дугорочно упијање  $W_{p\text{veće}}$  или једнако  $3\text{kg/m}^2$ .Kod произвођача Knauf Isulation заhtevana kamena vuna “NaturBoard FIT PLUS“ ne ispunjava tražene kriterijume.Toplotna provodljivost je 0,037W/Mk,a ostale kriterijume uopšte ne zadovoljava.

Molimo Vas da na odgovorite da li je moguće dostaviti tehnički list od istog,traženog произвођача који задовољава све тражене карактеристике,s tim што је у питању стаклена минерална вуна.

Одговор на поставено питање: Postovani, kao odgovor na dole postavljeno pitanje na званичном сајту града Зајечара [www.zajecar.info](http://www.zajecar.info), биће објављен технички лист за минералну вуну која се поставља у таванском простору “NatuRoll” произвођача Knaufinsulation,чије су карактеристике и коришћене приликом прављења предмера.

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Саша Матијевић