

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/7 од 17.06.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Поштовани,

за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следеће питања:

1. у оквиру обрасца XIII о произвођачима материјала и опреме, позиција XIII, предвиђен је под "IQ Granit" произвођача "Tarkett", и наведено је да се ради о **акустичној** хомогеној винилној подној облози, док су карактеристике које су наведене да производ мора да задовољи карактеристике стандардног пода типа "IQ Granit. Постоји и варијанта истог пода са префиксом "*acoustic*", али се ради о подлози која има дебљину слоја 3,5mm (1,5mm основни слој плуте и 2,0mm хабајући слој). Наше је питање за који под је потребно доставити захтевану документацију о доказу квалитета, обзиром да и основна варијанта овог пода задовољава захтеване карактеристике?

Одговор на поставено питање: Tehnički list за "IQ granit" proizvođača Tarkett, koji je i opisan u predmeru i koji je objavljen na sajtu grada Zajecara www.zajcar.info

2. за спортски под у оквиру истог обрасца, позиција VI3, наше је питање да ли понуђени под мора да буде у распону од 85,5-94,5mm (односно 90mm минимално са одступањем +/- 5%), или може да се понуди спортски под који има нижу или вишу уградну висину од наведене, а да притом задовољава захтеван техничке карактеристике и поседује адекватне сертификате?

Одговор на поставено питање: Stav Projektanta je da može da se ponudi i sportski pod približne visine projektovanoj, vodeći računa o nivelaciji ostalih podova, a koji zadovoljava zehtevane tehničke karakteristike i za koji postoji odgovarajući atest.

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић

