

# ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/8 од 17.06.2019.године

## ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„„Поштовани,

за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следеће питања:

3. у оквиру позиције VII1 i II1, у обрасцу XIII о произвођачима материјала и опреме, захтеван је укупан коефицијенат проласка топлоте (сходно правилнику ЕЕ) од 1,50 wK/m2 за цео склоп фасадне столарије, док је за стакло захтевано 1,10-1,30 и за оквир 1,50-1,60. Да ли ће се прихватити столарија која испуњава захтевани коефицијент 1,50 за целу конструкцију, а има вредности стакла и оквира мало изнад вредности које су назначене у захтеваним техничким карактеристикама?“

**Одговор на поставено питање:**Ne trebala da se ispostuje trazeni zahtev za koeficijent prolaska toplote posebno za staklo i posebno za okvir, posto je to u skladu sa zahtevima i smernicama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Одговор на поставено питање:

4. Да ли можете да објавите шеме фасадне и унутрашње столарије, ради лакше припреме понуде?

**Одговор на поставено питање:**Ne

5. Да ли можете објавити предмер радова без цена у Ехсел формату ради лакше припреме понуде?

**Одговор на поставено питање:**Ne

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Саша Матијевић