

# ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-125/9 од 19.06.2019.године

## ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

„U delu konkursne dokumentacije XII obrazac o proizvođačima materijala i opreme pod rednim brojem VI61VIII3 zahteva se da kamena vuna Rockwool Airrock ND FB1 ispunjava vrednost za gustinu 120kg/m<sup>3</sup>. Kod traženog proizvođača vrednost gustine za traženu vunu je 50kg/m<sup>3</sup>?

Molimo Vas da nam odgovorite da li je u pitanju štamparska greška?“

**Одговор на поставено питање:** Što se tiče pitanja u vezi pozicija pod rednim brojem VI6 I VIII3 stav projektanta je da je projektom predviđena kamena vuna tipa “Rockwool Airrock ND FB1” potpuno adekvatna za primenu za projektovanu ventilisanu fasadu. U svakom slučaju u opisu stoji “ili ekvivalentno” što znači da je moguće ponuditi drugog proizvođača istih karakteristika . Vrednost gustine u opisu je štamparska greška.

„U delu konkursne dokumentacije XII obrazac o proizvođačima materijala i opreme pod rednim brojem VI3 nabavka, isporuka i instalacija drvenog finalno obrađenog sportskogpoda tipa „Boen singleflex“ zahteva se da ukupna visina sportskog poda mora biti minimalno 90mm (+-5% dozvoljeno odstupanje). Izrada termoizolacije poda sportske sale ispod parketa od ploča kamene vune sa odgovarajućim karakteristikama. Od generalnog distributera traženog poda smo dobili informaciju da zahtevani pod „Boen singleflex“ može biti izveden u visini od 66cm ili 73cm. Kao i stručnu sugestiju da je nepotrebna termoizolacija ispod parketa pošto se on već sastoji od elastičnih distancera i sistema štafni sa plastičnim nivelatorima.

Molimo Vas da nam odgovorite da li možete da izmenite vrednost ukupne visine sportskog poda tako da pod tipa „Boen singleflex“ može u potpunosti da zadovolji tražene karakteristike, ili ako ostanete pri vrednosti od 90mm da izmenite vrstu poda (Boen Arenaflex ispunjava visinu od min. 90mm, moramo da napomenemo da je ovo skuplja varijanta). Takođe Molimo i za odgovor u vezi termoizolacije ispod parketa.

S poštovanjem,“

**Одговор на поставено питање:** Što se tiče pitanja u vezi pozicije VI3 stav projektanta je da može da se ponudi i sportski pod približne visine projektovanoj, vodeći računa o nivelaciji ostalih podova, a koji zadovoljava zahtevane tehničke karakteristike, za koji postoji odgovarajući atest, i

ukoliko se Nadzorni organ složi sa takvom vrstom izmene. **Napominjemo da je rešenje podne konstrukcije tehnički projektovano sasvim ispravno što se tiče svih neophodnih slojeva.**

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Саша Матијевић