

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656

Начелник Градске управе, 019/444-659

Централа: 019/444-600, 421-199

Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1

19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-124/17 од 02.07.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Питање број 1:

Поштовани,

за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следећа питања:

1. У више наврата у претходним питањима потенцијалних понуђача добили сте директно питање везано за изолацију звука за унутрашња врата која је наведена да је приближно 50dB, и у више наврата дајете идентичан одговор који није адекватан на постављено питање. Наиме, наведени коефицијент звучне изолације је изузетно висок, потпуно неоправдан за објекат школе, и као што смо већ у једном од питања навели, да би се технички извео и постигао такав коефицијент звучне изолације, потребно је да врата дихтују, односно, да буду затворена на све четири стране. Врата која су предвиђена пројектом, а и намена објекта диктирају да прагови на прелазу између просторија и ходника не постоје, ради лакше комуникације ученика и евентуално особа са инвалидитетом, што значи да таква врата не могу да имају праг, самим тим не могу да у потпуности дихтују у доњој зони.

Из свега наведеног закључује се да постизање звучне изолације од 50dB није реално технички изводљиво. Доказивањем да "само" плот дебљине 60mm (10+40+10) има наведени коефицијент звучне изолације, постиже се да сама врата у комплетној конструкцији имају мало бољи коефицијент него што би имала иначе.

Молимо Вас да наведени услов/захтев измените или елиминишете, како би понуђачи могли да припреме адекватну и прихватљиву понуду.

Питање број 2:

2. Спортски под који је пројектован, "Boen singleflex" се израђује у димензијама 21x139x2200, а не дебљину 22mm и дужину 3500mm, како сте навели. Молимо Вас

да измените конкурсну документацију у овом делу. Напомињемо да скоро сви већи произвођачи спортских подова израђују завршне даске дужине 2000-2200mm, дужина од 3500mm је израђивана доста раније и на тржишту не постоје такви подови.

С поштовањем,

Одговор на постављено питање број 2: Сагласни смо са Вашим захтевом и извршићемо измену конкурсне документације, спортски под треба да буде минималне дебљине 21мм, а даске дужине од 2000мм до максимално 3500мм.

Питање број 3:

Поштовани,

1. Молимо Вас да објавите коју камену вуну захтевате за термоизолацију спортског пода BOEN SINGLEFLEX?

Одговор на постављено питање број 3: Наручилац ће прихватити камену вуну која има карактеристике тражене у конкурсној документацији.

Питање број 4:

Поштовани,

- 1.Молимо Вас да објавите количине и јединице мере у делу машинске инсталације 6.1.2 део 2.1, позиција 9 и 10.

Одговор на постављено питање број 4: Што се тиче количина и јединица мере позиција 9 и 10 у делу машинских инсталација 6.1.2. позиције су паушалне. Позиција 9. је испитивање на чврстоћу и непросушност то се не може ближе дефинисати и односи се на једно пуњење целог цевовода иститивањем. Позиција 10. је транспорт са припремно завршним радовима и зависи од процене понуђача и локације одакле ће понуђач да врши довоз/одвоз опреме и материјала.

Питање број 5: За ројашњење конкурсне документације по JN број 404-124

U konkursnoj dokumentaciji za dokazivanje poslovnog kapaciteta traži se – tri referentna objekta na kom su izvedeni radovi na postavljanju fasadne PVC i ALU stolarije u vrednosti od 45.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Одговор на постављено питање број 5: Потребно је доставити референце за три објекта који у збиру дају тражену вредност.

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић