

ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656
Начелник Градске управе, 019/444-659
Централа: 019/444-600, 421-199
Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1
19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - www.zajecar.info, www.opstinazajecar.org.yu

Број 404-124/21 од 06.07.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Питање број 1:

Поштовани,

за јавну набавку број 404-124, грађевински радови на санацији објекта основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, као понуђачи у поступку јавне набавке, имамо следеће питање које понављамо јер је исто постављено на порталу, а нема одговора за исто:

1. У више наврата у претходним питањима потенцијалних понуђача добили сте директно питање везано за изолацију звука за унутрашња врата која је наведена да је приближно 50dB, и у више наврата дајете идентичан одговор који није адекватан на постављено питање. Наиме, наведени коефицијент звучне изолације је изузетно висок, потпуно неоправдан за објекат школе, и као што смо већ у једном од питања навели, да би се технички извео и постигао такав коефицијент звучне изолације, потребно је да врата дихтују, односно, да буду затворена на све четири стране. Врата која су предвиђена пројектом, а и намена објекта диктирају да прагови на прелазу између просторија и ходника не постоје, ради лакше комуникације ученика и евентуално особа са инвалидитетом, што значи да таква врата не могу да имају праг, самим тим не могу да у потпуности дихтују у доњој зони.

Из свега наведеног закључује се да постизање звучне изолације од 50dB није реално технички изводљиво. Доказивањем да "само" плот дебљине 60mm (10+40+10) има наведени коефицијент звучне изолације, постиже се да сама врата у комплетној конструкцији имају мало бољи коефицијент него што би имала иначе.

Молимо Вас да наведени услов/захтев измените или елиминишете, како би понуђачи могли да припреме адекватну и прихватљиву понуду.

Напомињемо да за школске објекте задовољавају врата I класе звучне изолације и то од 30 до 34 dB са плетовима минималне дебљине од 42mm, који се уклапају у пројектовани скривени алуминијумски шток димензија 9x4cm.

Одговор на постављено питање број 1:

Наручилац је на ово питање дао одговор на порталу јавних набавки 28.06.2019
године заведено под бројем 404-124/15

С поштовањем

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Саша Матијевић