

## Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija i dogradnja dečijeg odeljenja Zdravstvenog centra Zaječar**

Referentni broj: **404-47**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Pitanje 1:</p> <p>Pozicija VII.1 iz Obrazca o proizvođačima materijala i opreme, u delu materijal/ oprema i zahtevani kriterijum naglašeno je da je Čvrstoća prionljivosti na (MC 0,40 tip podloge voda/cement odnos = 0,40) u skladu sa EN 1766 (MPa): <math>\leq 2</math>, nakon analize date pozicije došli smo do saznanja da tražena karakteristika iznosi <math>&gt;2</math> (MPa) molimo Vas za pojašnjenje.</p> <p>Pitanje 2:</p> <p>Pozicija VIII.4 iz Obrazca o proizvođačima materijala i opreme, u delu materijal/oprema i zahtevani kriterijum naglašeno je da je refleksija svetlosti 87% prema EN ISO 7724-2&amp;3 za predloženi spuštenu plafon Armstrong Bioguard Acoustic, nakon analize tražene karakteristike došli smo do saznanja da je za traženi plafon refleksija svetlosti 85%, molimo Naručioca za pojašnjenje .</p>	<p>Po podacima dobijenim od proizvođača navedenog materijala, može se zaključiti da je u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme greskom naveden parametar čvrstoće prionljivosti <math>\leq 2</math> (Mpa), iz razloga što je u Tehničkom listu data vrednost <math>\geq 1.5</math> (Mpa).</p> <p>Razlika u refleksiji svetlosti između 85% i 87% je relativno mala i ne utiče mnogo na osvetljenje prostorije. Razlika je primetna u nijansi boje - plafon sa većim koeficijentom refleksije svetlosti je "belji" odnosno ima manje primesa drugih boja (npr. zuta, siva), te daje prijatniji i "čistiji" ambijent. Na tržištu postoje plafoni koji zadovoljavaju traženi kriterijum refleksije od 87%, te uz zadovoljavanje drugih relevantnih karakteristika (apsorpcija zvuka, ISO klasa, antibakterijska otpornost) mogu biti adekvatna opcija.</p>
<p>U predmeru radova ( obrazac strukture cene) ne postoji pozicija demontaze postojećeg lifta.</p>	<p>Ponudom treba predvideti demontazu postojećeg lifta.</p>

<p>Postojeci lift se nalazi na istoj poziciji gde je predvidjena isporuka i ugradnja novog lifta.</p> <p>Molimo Narucioca posla za pojasnjenje.</p>	<p>Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i uvesti novu poziciju u predmeru radova (obrazac strukture cene).</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U obrascu strukture cena u delu spoljašna aluminarija pozicija A1 po projektu je nacrtana kao dvokrilna, dok je opis u skladu sa kliznim vratima, da li su vrata klizna ili dvokrilna? Deo koji se odnosi na unutrašnju aluminariju Ua01 do Ua9, vrata se po projektu izrađuju od Alumilove serije, dok opis predmera kaže da su vrata sa krilima od drvenog rama, od kog materijala se izrađuju vrata? Isto pitanje imamo i kada su u pitanju pozicije od UA1 do UA4. Protivpožarna vrata postoje u šemama , dok ih u predmeru nema. Kabine sanitarnih čvorova su po šemama od medijapana, dok su u predmeru od Alumilovih profila. Postoji dosta neslaganja između šema i predmera, opisi nisu isti.</p> <p>Hvala unapred. Srdačan pozdrav !</p>	<p>Projektom su predvidjena dvokrilna zaokretna vrata, sa automatskim otvaranjem.</p> <p>Unutrasnje pozicije Ua01 – Ua09 predvideti od aluminijuma (pratiti opis iz seme aluminarije).</p> <p>Unutrasnje pozicije UA1 – UA9 predvideti od aluminijuma (pratiti opis iz seme aluminarije).</p> <p>PP vrata obuhvacena su u okviru Bravarski radovi – pozicije XIV/5,6,7</p> <p>Kabine sanitarnih cvorova raditi od medijapana (pratiti opis iz seme)</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U vezi pojašnjenja za zvučnu izolaciju pitanje glasi:</p> <p>Kako ste u opisu pozicije za AL stolariju naveli da su elementi zastakljeni troslojnim staklom 4+16+4+16+4 clima guard solar+flot + Low-E , a za dokaze tražite između ostalog i da zvučna izolacija bude <math>R_w, P = 45 \text{ dB}</math>. Zahtevani rezultat spada u specijalnu klasu i nemoguće ga je ispuniti sa ovim sistemom stakljenja, (prilažemo klasifikaciju ispod).</p> <p>Prozori i balkonska vrata se prema zvucnoj izolaciji <math>R_w</math> razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije:</p>	<p>Zahteva se I klasa zvucne izolacije</p>

<p>specijalna klasa <math>R_w \geq 40</math> dB I klasa <math>R_w = 35</math> do 39 dB II klasa <math>R_w = 30</math> do 34 dB III klasa <math>R_w = 25</math> do 29 dB IV klasa <math>R_w = 20</math> do 24 dB Zahvaljujući troslojnom i dvoslojnom staklu savremeni prozori se svrstavaju u klasu I ili II. Dok se za specijalne klase zahteva <math>R_w</math> 40 do 44 dB za magistralne saobraćajnice gde je 30000 vozila po danu, a udaljenost od objekta do sredine ulice od 80m-30m</p> <p><math>R_w</math> 45 do 49dB za autoput gde je 50000 vozila po danu i udaljenost od objekta do sredine ulice 70m do 40m.</p> <p>Kako je Dom zdravlja u Zaječaru u gradu i ne nalazi se u blizini magistralnog ili autoputa, mišljenja smo da nema potrebe povećavati konfiguraciju staklo paketa, a samim tim i cenu pozicije (staklo koje bi zadovoljilo <math>R_w</math> 45dB je višestruko skuplje od predmerom predviđenog 4+16+4+16+4, povećava težinu krila, samim tim potrebni su jači profili i okovi veće nosivosti kako bi statički prozori zadovoljili i bili funkcionalni).</p> <p>Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u navedenom delu i dozvolite da klasa zvučne izolacije bude I ili II.</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>01. U delu predmera Dojava požara, pozicija 1.6.2.7 , upisan je broj 49. a nejasno je šta predstavlja. Da li je reč o količini ?</p> <p>U koliko jeste, ne postoji opis pozicije, kao ni merna jedinica.</p> <p>Takođe, pozicij 1.6.2.15, ne postoji merna jedinica ni količina i nejasan je tekst opisa.</p> <p>02. U delu predmera AG, Izolaterski radovi, pozicija 11, ne stoji debljina kamene vune Smart Roof TOP CTP.</p> <p>Molimo Vas da definišete debljinu vune, kako bi mogli da upišemo adekvatnu cenu.</p> <p>03. Lift - nije definisana dimenzija voznog okna.</p>	<p>Broj 49 je numeracija lista. Opis pozicije i merna jedinica nalaze se na sledecoj strani. Pozicija 1.6.2.7 podrazumeva pustanje u rad i izdavanje isprava o kvalitetu. Merna jedinica i kolicina nisu relevantni parametri.</p> <p>Kamena vuna u krovu definisana je pozicijom IX/3 (d=24cm). Pozicija 11 podrazumeva postavljanje klinova za pad. Debljina klinova zavisi od projekta proizvođača.</p> <p>Vozno okno definisano je kako arhitekturom tako i projektom lifta. Dimenzije voznog okna – 2120 / 2810 mm, dimenzije kabine – 1400 / 2400.</p> <p>Podizna platforma se ne radi u voznom oknu, navedena je dimenzija potrebnog čistog prostora za funkcionisanje platforme.</p>

<p>04. U delu predmera AG - Ostali radovi - pozicija broj 1- vertikalna platforma, u opisu je vozno okno sa dimenzijama, međutim predviđena vertikalna platforma se ne radi u voznom oknu.</p> <p>Molimo Vas za pojašnjenje pozicije i usaglašavanje predmera.</p>	
--	--

**Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama**

<b>Tekst zahteva</b>	<b>Odgovor - pojašnjenje</b>
<p>Poštovani, da li možete da objavite kompletne šeme stolarije i bravarije?</p>	<p>Poštovani, Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i objaviti projekat za izvođenje.</p>
<p>3.1. Ukupni prihod</p> <p>U rubrici/polju "Dodatni opis kriterijuma" navodite kao jedan od uslova da je ostvaren poslovni prihod u poslednje tri godine <b>2018, 2019, 2020.</b></p> <p>U rubrici/polju "Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma" navodite da je dokaz Izveštaj o bonitetu Centra za bonitet (Obrazac BON-JN) Agencije za privredne registre, za prethodne tri obračunske godine <b>2017, 2018 i 2019.</b> Ukoliko Izveštaj o bonitetu Centra za bonitet (Obrazac BON-JN) ne sadrži podatke za 2019. godinu, dostaviti Bilans stanja i Bilans uspeha <b>za 2019. godinu.</b></p> <p>Pretpostavljamo da je ovo tehnička greška, a da ne biste sve kasnije tumačili na štetu ponuđača, molim da usaglasite godine, odnosno opis kriterijuma i način dokazivanja ispunjenosti uslova.</p>	<p>U pitanju je tehnička greška. U delu "Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma" treba da stoji: 2018, 2019, 2020. Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju u tom delu.</p>
<p>4.1. Spisak izvedenih radova</p> <p>Kao jedan od uslova iz kriterijuma, tj. tačka 4.1 su i 5 grupa "reference", koje u zbiru iznose 1.355.000.000,00 RSD BEZ PDVa</p>	<p>Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju u ovom delu i izmeniti navedeni kriterijum.</p>

<p>(630.000.000,00 +315.000.000,00+315.000.000,00+40.000.000,00+55.000.000,00).</p> <p>Ako je procena vrednosti ove javne nabavke 319.541.634,53 RSD, koji član ZJN definiše/omogućava ovakav zahtev iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora u četverostruko vrednost procenjene vrednosti?</p>	
<p>Da li predmet ove Javne nabavke obuhvata i održavanje objekta?</p> <p>Ako obuhvata, gde se tačno nalazi pozicija u predmeru i predračunu za uslugu tehničkog održavanja objekta?</p>	<p>Predmet javne nabavke ne obuhvata održavanje objekta.</p>
<p>Da li predmet ove Javne nabavke obuhvata i održavanje objekta?</p> <p>Ako ne obuhvata, iz kog razloga se zahteva ISO 41001 - standard za sistem menadžmenta održavanja objekata?</p> <p>Koja je logična veza sistema održavanja objekata sa dogradnjom i rekonstrukcijom</p>	<p>Predmet javne nabavke ne obuhvata održavanje objekta. Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju u tom delu i izbaciti navedni standard.</p>
<p>Poštovani, u delu 4.1. zahtevate sledeće:</p> <p>"Da je ponuđač u prethodne tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao <b>ugovore</b> u ukupnoj vrednosti od najmanje 315.000.000.00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i izgradnji objekata visokogradnje javne namene (član 2., stav 1., tačka 22a Zakona o planiranju i izgradnji) na maksimalno jednom <b>ugovoru</b>."</p>	<p>Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju u ovom delu i izmeniti navedeni kriterijum.</p>

<p>Zašto se prvo traže <b>ugovori</b>, a kasnije zahteva na maksimalno <b>jednom ugovoru</b>? Da li se navedeni uslov može dokazati kroz više ugovora?</p> <p>Dalje, nije nam jasno insistiranje da se kroz 4.1., stavka 5. zahteva minimalno 55.000.000 dinara na jednom ugovoru, isključivo objekti iz klasifikacije 1264. Ovakav kriterijum je diskriminatorski i vrlo specifičan, te insistiramo da se izbriše u potpunosti jer nije u skladu sa načelima Zakona o javnim nabavkama, već formiran da direktno favorizuje najviše 2 izvođača na teritoriji cele Republike Srbije.</p>	
<p>Poštovani, u delu dokazivanja pod tačkom 3.1. Ukupni prihodi, navodi se poslovni prihod u poslednje tri godine (2018, 2019 i 2020.), dok u načinu dokazivanja navodite 2017, 2018 i 2019. godinu. Da li je u pitanju greška i šta je merodavno?</p>	<p>U pitanju je tehnička greška koja je otklonjena 1. izmenom konkursne dokumentacije.</p>
<p>Poštovani, da li će se prihvatiti referenca za objekat koji je započet u godini koja prethodi zahtevanom periodu uslova, a okončan je u zahtevanom periodu, sa napomenom da su skoro svi radovi izvedeni i završeni u zahtevanom periodu? Pitanje se odnosi na tačku kriterijuma 4.1. Spisak izvedenih radova.</p>	<p>Prihvataće se takva referenca.</p>
<p>PITANJE BROJ 1:</p> <p>U obrascu strukture cene, partija Dojava požara, pozicija 1.6.2.1, data je jedinična cena za centralu za dojavu požara. Molim vas za odgovor da li je cena data greškom, u tom slučaju molimo vas za ispravku tenderske dokumentacije i dostavljanje novog obrasca strukture cene.</p> <p>PITANJE BROJ 2:</p> <p>U obrascu strukture cene, partija Dojava požara, pozicija 1.6.2.10, pozicije za kablove JH(St)H 1x2x0,8mm i JE-H(St)H 2x2x0,8mmFe180/E30 ne postoje količine. Molim vas za odgovor da li je potrebno nuditi cene za predmetne stavke, u slučaju da je</p>	<p>Naručilac je 2. izmenom konkursne dokumentacije izmenio obrazac strukture cene za predmetne stavke.</p>

<p>potrebno molimo vas za ispravku tenderske dokumentacije i dostavljanje novog obrasca strukture cene sa unetim količinama.</p>	
<p>Poštovani, iz kog razloga je zahtevan standard 41001 - sistem menadžmenta održavanja objekta? U prethodnoj verziji dokumenta "kriterijumi" bilo je zahtevano ISO 41001 (ili 50001).</p>	<p>Naručilac je 2. izmenom konkursne dokumentacije izbacio navedeni standard.</p>
<p>Pitanje 1:</p> <p>Pozicija VII.1 iz Obrasca o proizvođačima materijala i opreme,u delu materijal/ oprema i zahtevani kriterijum naglašeno je da je Čvrstoća prionljivosti na (MC 0,40 tip podloge voda/cement odnos = 0,40) u skladu sa EN 1766 (MPa):<math>\leq 2</math>,nakon analize date pozicije došli smo do saznanja da tražena karakteristika iznosi <math>&gt;2</math>(MPa) molimo Vas za pojašnjenje.</p> <p>Pitanje 2:</p> <p>Pozicija VIII.4 iz Obrasca o proizvođačima materijala i opreme,u delu materijal/oprema i zahtevani kriterijum naglašeno je da je refleksija svetlosti 87% prema EN ISO 7724-2&amp;3 za predloženi spuštenu plafon Armstrong Bioguard Acoustic,nakon analize tražene karakteristike došli smo do saznanja da je za traženi plafon refleksija svetlosti 85%,molimo Naručioca za pojašnjenje .</p>	<p>Po podacima dobijenim od proizvođača navedenog materijala, moze se zakljuciti da je u Obrascu o proizvođjacima materijala i opreme greskom naveden parametar cvrstoce prionljivosti <math>\leq 2</math> (Mpa), iz razloga sto je u Tehnickom listu data vrednost <math>\geq 1.5</math> (Mpa).</p> <p>Razlika u refleksiji svetlosti izmedju 85% i 87% je relativno mala i ne utice mnogo na osvetljenje prostorije. Razlika je primetna u nijansi boje-plafon sa vecim koeficijentom refleksije svetlosti je "belji" odnosno ima manje primesa drugih boja (npr. zuta, siva), te daje prijatniji i "cistiji" ambijent. Na trzistu postoje plafoni koji zadovoljavaju trazeni kriterijum refleksije od 87%, te uz zadovoljavanje drugih releavntnih karakteristika (apsorpcija zvuka, ISO klasa, antibakterijska otpornost) mogu biti adekvatna opcija.</p>
<p>Poštovani, dana 03.03. postavili smo pitanje:</p>	<p>Naručilac smatra da traženi uslov nije diskriminatorski i da</p>

<p>"Dalje, nije nam jasno insistiranje da se kroz 4.1., stavka 5. zahteva minimalno 55.000.000 dinara na jednom ugovoru, isključivo objekti iz klasifikacije 1264. Ovakav kriterijum je diskriminatorski i vrlo specifičan, te insistiramo da se izbriše u potpunosti jer nije u skladu sa načelima Zakona o javnim nabavkama, već formiran da direktno favorizuje najviše 2 izvođača na teritoriji cele Republike Srbije."</p> <p>Ovim putem još jednom insistiramo da se ovakav uslov izbac iz predmetne javne nabavke, obzirom da nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i diskriminiše potencijalne ponuđače.</p>	<p>na tržištu postoji više privrednih subjekata koji ispunjavaju traženi uslov. Naručilac ostaje pri zahtevanom uslovu iz konkursne dokumentacije.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>1. U konkursnoj dokumentaciji naručilac zahteva u odeljku sredstava obezbeđenja izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja u iznosu od 30% od ukupne ugovorene cene bez PDV-a. Da li ponuđač može tražiti avans u manjem iznosu (npr. 10% ili 15%)?</p> <p>2. Ukoliko ponuđač učestvuje u postupku javne nabavke sa grupom ponuđača da li je moguće da nosilac posla (ovlašćeni član grupe) i član grupe zajedno ispune kriterijum za sredstva obezbeđenja (npr. da ovlašćeni član dostavi garanciju za ozbiljnost ponude, a član grupe pismo o namerama za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja i sl.)</p>	<p>1. Konkursnom dokumentacijom jasno je određeno da je avans u visini od 30% obavezan, ne postoji mogućnost opcije odnosno plaćanja bez avansa ili avansa u manjem iznosu od 30%. Dakle, avans nije predviđen kao opcija. Predviđeni avans je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) kojim je u članu 94. predviđeno da naručilac može da zahteva od privrednog subjekta da mu dostavi sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansa, koje mora da bude u visini avansa.</p> <p>2. Ukoliko ponuđač kao ovlašćeni član grupe učestvuje u postupku javne nabavke sa grupom ponuđača, oni mogu solidarno da ispune obavezu vezano za sredstva obezbeđenja odnosno za bankarske garancije</p>
<p>U obrascu o proizvođačima materijala i opreme redni broj XI.3 za podne granitne pločice kao minimalna karakteristika je navedeno da otpornost na habanje PEI 5, nakon detaljne analize i ispitivanja</p>	<p>Projektovane karakteristike je odredio projektant kao lice koje je unajmljeno da sagleda potrebe predmetnog objekta i za iste predvidi materijale koje</p>



<p>tržišta bi smo Vas zamolila da opet razmotrite tražene karakteristike,</p> <p>Otpornost na habanje PEI 4 je zadovoljavajuća deklarirana vrednost za traženu pločicu koja sasvim zadovoljava potrebe objekta i upotrebljivana na površinski većim objektima sa većim izloženostima pod mehaničkom uticaju, zagađenju i većem prometu.</p>	<p>zadovoljavaju te potrebe. Investitor ostaje pri projektovanom rešenju.</p>
<p>U obrascu o proizvođačima materijala i opreme objavljenom na portalu JN za nabavku br. 404-47/2022 - „Dogradnja i rekonstrukcija zdravstvenog objekta – Dečijeg odeljenja Zdravstvenog centra Zaječar „ postoje dve pozicije sa istim oznakama 4.3.18. a različitim opisima.</p> <p>Molimo naručioca za pojašnjenje, jer nije moguće na ispravan način numerisati dokumentaciju koja se prilaže kao dokaz za ispunjenje traženih karakteristika u obrascu o proizvođačima materijala i opreme.</p>	<p>U pitanu je tehnička greska pri numeraciji koja će biti ispravljena. Rok se neće menjati.</p>
<p>U predmeru radova ( obrazac strukture cene) ne postoji pozicija demontaze postojećeg lifta. Postojeći lift se nalazi na istoj poziciji gde je predviđena isporuka i ugradnja novog lifta.</p> <p>Molimo Naručioca posla za pojašnjenje.</p>	<p>Ponudom treba predvideti demontazu postojećeg lifta.</p> <p>Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i uvesti novu poziciju u predmeru radova (obrazac strukture cene).</p>
<p>Molimo za pojašnjenje da li jedno lice može biti nosilac više licenci?</p>	<p>Jedno lice ne može biti nosilac više licenci.</p>
<p>U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta pod tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova Naručilac posla je definisao sledeće uslove:</p> <p>1.” Da je ponuđač u prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti privrednog subjekta realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od</p>	<p>U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta pod tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova, Naručilac za ispunjavanje uslova definisanih pod rednim brojem 1. i pod rednim brojem 2, podrazumeva izvedene</p>

najmanje 630.000.000,00,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata visokogradnje (stambeni, stambenoposlovni, poslovni i javni objekti), u okviru kojih:"

2. – " Da je ponuđač u prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti privrednog subjekta realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od najmanje 315.000.000.00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i izgradnji objekta visokogradnje javne namene na bolnicama i ostalim zgradama za zdravstvenu zaštitu (prihvatljivi su samo objekti prema klasifikacionom broju 1264 iz Pravilnika o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015), od čega minimalno jedan ugovor u vrednosti od 100.000.000,00 dinara bez PDV-a. "

3.- " Da je ponuđač u prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti privrednog subjekta realizovao najmanje jedan ugovor u ukupnoj vrednosti od 40.000.000,00 dinara bez PDV-a na izvođenju elektroenergetskih instalacija na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i izgradnji objekta visokogradnje javne namene na bolnicama i ostalim zgradama za zdravstvenu zaštitu (prihvatljivi su samo objekti prema klasifikacionom broju 1264 iz Pravilnika o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015). "

4.- " Da je ponuđač u prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti privrednog subjekta realizovao najmanje jedan ugovor u ukupnoj vrednosti od 55.000.000,00 dinara bez PDV-a na izvođenju mašinskih instalacija na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i izgradnji objekta visokogradnje javne namene na bolnicama i ostalim zgradama za zdravstvenu zaštitu (prihvatljivi su samo objekti prema klasifikacionom broju 1264 iz Pravilnika o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)."

a) Molimo Vas za pojašnjenje da li Naručilac posla za ispunjavanje uslova definisanih pod rednim brojem 1 i pod rednim brojem 2, podrazumeva izvedene građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u okviru jednog

građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u okviru jednog ili više ugovora. Naručilac posla će prihvatiti realizovane ugovore sa građevinskim, građevinsko zanatskim i instalaterskim radovima koji su navedeni u uslovima kao radovi na ViK, elektroinstalacije, instalacije grejanja.

U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta pod tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova, za uslove pod rednim brojem 3. I 4, Naručilac je definisao uslove koji se mogu dokazati kroz posebnu referencu ili kao deo reference kojom se dokazuju neki od drugih uslova.

<p>ugovora? Da li će Naručilac posla prihvatiti realizovane ugovore sa građevinskim, građevinsko zanatskim i instalaterskim radovima, pri čemu se pod instalaterskim radovima podrazumevaju instalacije vodovoda i kanalizacije ili elektroinstalaterske instalacije ili termomašinske instalacije?</p> <p>b) Molimo Naručioca posla za pojasnjenje uslova koji su definisani pod rednim brojem 3. i rednim brojem 4. Da li Naručilac posla pod ovim podrazumeva dokazivanje kroz posebnu referencu u kojoj se traži najmanje jedan ugovor u ukupnoj vrednosti od 40.000.000,00 dinara bez PDV-a, na izvođenju elektroenergetskih instalacija na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i izgradnji objekta visokogradnje javne namene na bolnicama i ostalim zgradama za zdravstvenu zaštitu, kao i najmanje jedan ugovor u ukupnoj vrednosti od 55.000.000,00 dinara bez PDV-a na izvođenju masinskih instalacija na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i izgradnji objekta visokogradnje javne namene na bolnicama i ostalim zgradama za zdravstvenu zaštitu?</p>	
<p>Poštovani, koliki je rok važenja garancije za ozbiljnost ponude i kakvog su karaktera Pisma o namerama?</p>	<p>Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude sa naznačenim iznosom ne manjim od 3% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a i rokom važenosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca 2 – Gradske uprave grada Zaječara.</p> <p>Takođe, u uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu jasno je navedeno da Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi priloži i druge</p>

	<p>dokumente – odnosno Original pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, Original pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za ispunjenje ugovornih obaveza, kao i Original pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku.</p> <p>Pojedinosti i uputstvo ponuđačima u vezi traženog dela ponude nalaze se u dokumentu sredstva obezbeđenja, a s obzirom da naručilac nije mogao zbog dužine teksta kompletan objaviti u delu: Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U obrascu strukture cena u delu spoljašna aluminarija pozicija A1 po projektu je nacrtana kao dvokrilna, dok je opis u skladu sa kliznim vratima, da li su vrata klizna ili dvokrilna? Deo koji se odnosi na unutrašnju aluminariju Ua01 do Ua9, vrata se po projektu izrađuju od Alumilove serije, dok opis predmera kaže da su vrata sa krilima od drvenog rama, od kog materijala se izrađuju vrata? Isto pitanje imamo i kada su u pitanju pozicije od UA1 do UA4. Protivpožarna vrata postoje u šemama , dok ih u predmeru nema. Kabine sanitarnih čvorova su po šemama od medijapana, dok su u predmeru od Alumilovih profila. Postoji dosta neslaganja između šema i predmera, opisi nisu isti.</p> <p>Hvala unapred. Srdačan pozdrav !</p>	<p>Projektom su predviđena dvokrilna zaokretna vrata, sa automatskim otvaranjem.</p> <p>Unutrasnje pozicije Ua01 – Ua09 predvideti od aluminijuma (pratiti opis iz seme aluminarije).</p> <p>Unutrasnje pozicije UA1 – UA9 predvideti od aluminijuma (pratiti opis iz seme aluminarije).</p> <p>PP vrata obuhvacena su u okviru Bravarski radovi – pozicije XIV/5,6,7</p> <p>Kabine sanitarnih cvorova raditi od medijapana (pratiti opis iz seme)</p>

<p>Poštovani,</p> <p>U vezi pojašnjenja za zvučnu izolaciju pitanje glasi:</p> <p>Kako ste u opisu pozicije za AL stolariju naveli da su elementi zastakljeni troslojnim staklom 4+16+4+16+4 klima guard solar+flot + Low-E , a za dokaze tražite između ostalog i da zvučna izolacija bude <math>R_w, P = 45 \text{ dB}</math>. Zahtevani rezultat spada u specijalnu klasu i nemoguće ga je ispuniti sa ovim sistemom stakljenja, (prilažemo klasifikaciju ispod).</p> <p>Prozori i balkonska vrata se prema zvucnoj izolaciji <math>R_w</math> razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije:</p> <p>specijalna klasa <math>R_w \geq 40 \text{ dB}</math> I klasa <math>R_w = 35 \text{ do } 39 \text{ dB}</math> II klasa <math>R_w = 30 \text{ do } 34 \text{ dB}</math> III klasa <math>R_w = 25 \text{ do } 29 \text{ dB}</math> IV klasa <math>R_w = 20 \text{ do } 24 \text{ dB}</math> Zahvaljujući troslojnom i dvoslojnom staklu savremeni prozori se svrstavaju u klasu I ili II. Dok se za specijalne klase zahteva <math>R_w</math> 40 do 44 dB za magistralne saobraćajnice gde je 30000 vozila po danu, a udaljenost od objekta do sredine ulice od 80m-30m</p> <p><math>R_w</math> 45 do 49dB za autoput gde je 50000 vozila po danu i udaljenost od objekta do sredine ulice 70m do 40m.</p> <p>Kako je Dom zdravlja u Zaječaru u gradu i ne nalazi se u blizini magistralnog ili autoputa, mišljenja smo da nema potrebe povećavati konfiguraciju staklo paketa, a samim tim i cenu pozicije (staklo koje bi zadovoljilo <math>R_w 45\text{dB}</math> je višestruko skuplje od predmerom predviđenog 4+16+4+16+4, povećava težinu krila, samim tim potrebni su jači profili i okovi veće nosivosti kako bi statički prozori zadovoljili i bili funkcionalni).</p> <p>Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u navedenom delu i dozvolite da klasa zvučne izolacije bude I ili II.</p>	<p>Zahteva se I klasa zvučne izolacije</p>
<p>Poštovani,</p> <p>01. U delu predmera Dojava požara, pozicija 1.6.2.7 , upisan je broj 49. a nejasno je šta predstavlja. Da li je reč o količini ?</p> <p>U koliko jeste, ne postoji opis pozicije, kao ni merna jedinica.</p> <p>Takođe, pozicij 1.6.2.15, ne postoji merna jedinica ni količina i nejasan je tekst opisa.</p> <p>02. U delu predmera AG, Izolaterski radovi, pozicija 11, ne stoji debljina kamene vune Smart Roof TOP CTP.</p>	<p>Broj 49 je numeracija lista. Opis pozicije i merna jedinica nalaze se na sledećoj strani. Pozicija 1.6.2.7 podrazumeva pustanje u rad i izdavanje isprava o kvalitetu. Merna jedinica i kolicina nisu relevantni parametri.</p> <p>Kamena vuna u krovu definisana je pozicijom IX/3 (d=24cm). Pozicija 11</p>

<p>Molimo Vas da definišete debljinu vune, kako bi mogli da upišemo adekvatnu cenu.</p> <p>03. Lift - nije definisana dimenzija voznog okna.</p> <p>04. U delu predmera AG - Ostali radovi - pozicija broj 1- vertikalna platforma, u opisu je vozno okno sa dimenzijama, međutim predviđena vertikalna platforma se ne radi u voznom oknu.</p> <p>Molimo Vas za pojašnjenje pozicije i usaglašavanje predmera.</p>	<p>podrazumeva postavljanje klinova za pad. Debljina klinova zavisi od projekta proizvođača.</p> <p>Vozno okno definisano je kako arhitekturom tako i projektom lifta. Dimenzije voznog okna – 2120 / 2810 mm, dimenzije kabine – 1400 / 2400.</p> <p>Podizna platforma se ne radi u voznom oknu, navedena je dimenzija potrebnog čistog prostora za funkcionisanje platforme.</p>
---	--